

005 JUN 2018

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le → 2 JUIL. 2018

ID : 029-242900801-20180703-DCC2018_003-DE



CONSEIL DE COMMUNAUTE

VENDREDI 29 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt neuf juin , à 18 heures 30, le conseil de Communauté de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas s'est réuni salle plénière, maison des services publics à LANDERNEAU sous la présidence de Patrick LECLERC.

Présents

LECLERC Patrick, BESCOND Yvon, GOALEC Bernard, FLOCH Jean-Bernard, SOUDON Chantal, MORVAN Marie-Claude, POUPON Julien, ANDRÉ Robert, BONIZ Jean-Jacques, BRIANT Hervé, COJEAN Michel, CRENN Jean, CUNIN Marie-José, GODET Nathalie, JEZEQUEL Marc, KERLAN Frédéric, LE GALL Jean-Noël, LE GUILLOU-HÉNAFF Sylvie, LEBALLEUR Pierre, MAHÉ Marie-Line, MAILFERT Gilles, MASCLEF Evelyne, MERDY Marie-Thérèse, MORVAN Henri, OMNÈS Elisabeth, PAGE Marie-Renée, PHILIPPE Georges, PITON Jean-Jacques, PONT Annie, ROUBY Solenn, SERGENT André, TANDÉO Gilles, TANGUY Anne, TRMAL Marie-France

Secrétaire de séance

FLOCH Jean-Bernard

Excusés

FORTIN Laurence (pouvoir à LEBALLEUR Pierre)
LE TYRANT Jean-Claude (pouvoir à LE GUILLOU-HÉNAFF Sylvie)
GUILLORÉ Alexandra (pouvoir à LECLERC Patrick)
BÉGOC Marie-Hélène (pouvoir à ANDRÉ Robert)
CORNILY Karine (pouvoir à MORVAN Henri)
CORRE Michel (pouvoir à BESCOND Yvon)
CYRILLE Yves (pouvoir à MORVAN Marie-Claude)
GUILLOU Jacques (pouvoir à PONT Annie)
HERROU Monique (pouvoir à MAILFERT Gilles)
MOULLEC Yvan (pouvoir à TANGUY Anne)
RIOU Michel (pouvoir à TRMAL Marie-France)

Absents

BERVAS Viviane, CANN Joël, LE GUEN Jean-René

Conseil de Communauté du 29 juin 2018

Délibération n° DCC2018_003

Objet	Restructuration des stations d'épuration de Dirinon et de La Martyre-Ploudiry
Rapporteur	Yvon BESCOND
Service	Service Affaires Générales
Thème	Assainissement collectif

EXPOSÉ DES MOTIFS :

La région Bretagne intervient annuellement en soutien aux collectivités locales dans leurs investissements en matière d'assainissement en s'appuyant sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) par des appels à projets POI « plan opérationnel d'investissement ». L'EPCI vient de se voir notifier l'attribution d'un concours financier de la région Bretagne pour une opération présentée à l'appel à projets POI 2017 portant sur la réhabilitation des ouvrages d'assainissement individuels existants à risques sanitaire ou environnemental dans le périmètre de protection du captage de Pont ar Bled à Plouédern (subvention de 93 500 € représentant 10 % du coût de l'opération).

La région Bretagne a lancé un nouvel appel à projets « POI » 2018. A ce titre, la Communauté souhaite faire acte de candidature pour deux projets qui sont aujourd'hui au stade PRO et pour lesquels les consultations d'entreprises pour retenir les attributaires des travaux de réhabilitation des ouvrages viennent d'être lancées. Il s'agit :

1) du projet de restructuration de l'unité de traitement des eaux usées des communes de La Martyre/Ploudiry.

Ces 2 communes disposent de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées qui sont en limite de capacité ou ne sont plus en cohérence avec les objectifs de qualité imposés par la réglementation.

Compte tenu de la proximité des deux bourgs, une solution mutualisée des moyens de traitement a été retenue en proposant la création d'une station unique sur le site de Ploudiry et la création d'un système de transfert des effluents de la commune de La Martyre via un réseau longeant la RD 35.

Sur la base des études technico-économique et de filière, le Cabinet IRH a travaillé sur un projet de station de traitement des eaux usées, type boues activées, avec une lagune de finition pour obtenir un abattement bactériologique avant rejet dans le milieu récepteur. Le projet classé en priorité 1C par l'Agence de l'eau intègre une déphosphatation physico chimique qui augmente le coût de l'opération mais réduit de manière significative les flux de matières polluantes compte tenu de la fragilité du milieu hydraulique superficiel : le ruisseau de Roc'h Glaz affluent de la Mignonne.

Le dimensionnement de la station de Ploudiry doit permettre de faire face aux évolutions démographiques cumulées des 2 communes et à l'extension de leur urbanisation à l'horizon 25 ans. La capacité de la future station de Ploudiry a été arrêtée à 1500 EH contre 846 EH aujourd'hui (La Martyre : 378 EH et Ploudiry : 468 EH).

Au stade Projet, les ouvrages à réaliser comprenant les études diverses, la maîtrise d'œuvre,

la définition du programme de travaux s'élèvent à 1 680 000 € HT en dissociant :

- la restructuration de la STEP de Ploudiry lot 1 (1 367 000 €),
- le poste de refoulement et le réseau de transfert des eaux brutes de La Martyre lot 2 (313 000 €).

2) du projet de restructuration de l'unité de traitement des eaux usées de la commune de Dirinon

La station d'épuration des eaux usées existante est une filière de type lagunage naturel construite en 1998. Les constats faits quant à la qualité des rejets, des concentrations en sortie de lagunes ou des rendements épuratoires ont mis en évidence des non conformités pour certaines valeurs biologiques (MES et DCO).

La police de l'eau a signalé à plusieurs reprises un impact des rejets sur la qualité de l'eau du ruisseau récepteur de Lézuzan, rejets qui entraînent un déclassement de la qualité du cours d'eau sur certains périmètres physico chimiques.

Suite à l'étude technico-économique confiée à la SPL Eau du Ponant, le choix s'est porté sur une station à boues activées aux lieu et place des lagunes existantes pour atteindre des performances épuratoires plus contraignantes et une qualité des eaux rejetées en rapport avec l'acceptabilité du milieu naturel. Le projet de restructuration vise l'objectif de bon état écologique du cours d'eau en aval de la station ; il prévoit aussi l'augmentation de la capacité technique de traitement de la station qui passe de 1172 EH à 1716 EH et qui se justifie du fait de l'extension du raccordement au réseau d'assainissement collectif de certains secteurs d'habitat ou d'activité aujourd'hui en assainissement non collectif et des évolutions démographiques projetées à l'horizon 2044 que sous-tend le PLU nouvellement approuvé.

Dans le schéma départemental d'assainissement du Finistère 2013 en vigueur, le projet figure en priorité d'actions de niveau 2 et est retenu en priorité 1C par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

L'investissement prévisionnel total, y compris maîtrise d'œuvre (SPL Eau du Ponant, études diverses, aléas...) s'élève à 1 186 475 € HT.

Les services SEA (service eau et assainissement) du Conseil départemental, de l'Agence de l'eau Loire Bretagne et du syndicat de bassin de l'Elorn, structure porteuse du Sage, ainsi que le représentant de la police de l'eau ont été associés aux études préliminaires, à la définition des deux projets sus mentionnés qui figurent dans la programmation pluriannuelle des investissements arrêtée par délibération du 8 février 2017 et dont les crédits de paiement ont été ajustés par délibération du 8 décembre 2017.

DÉLIBÉRATION :

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas,

Vu l'avis favorable de la Commission Finances Ressources Humaines du 19 juin 2018

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 15 mai 2018

Le conseil de Communauté à l'unanimité

Article unique :

Autorise le président à solliciter sur ces deux projets éligibles au POI 2018, l'aide du

003 001 3 =

Envoyé en préfecture le 04/07/2018
Reçu en préfecture le 04/07/2018
Affiché le **2 JUL. 2018**
ID : 029-242900801-20180703-DCC2018_003-DE

conseil régional de Bretagne dans le cadre de sa politique en faveur de l'environnement sur la base des plans de financement prévisionnels joints en annexe.

Signé par :
Patrick Leclerc
Date : 03/07/2018
Qualité :
PRESIDENT