



**CONSEIL DE COMMUNAUTE
MERCREDI 12 FÉVRIER 2020**

L'an deux mille vingt , le douze février, à 18 heures 30, le conseil de Communauté de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas s'est réuni salle plénière, maison des services publics à LANDERNEAU sous la présidence de Patrick LECLERC.

Présents

LECLERC Patrick, BESCOND Yvon, FORTIN Laurence, GOALEC Bernard, GUILLORÉ Alexandra, FLOCH Jean-Bernard, MORVAN Marie-Claude, SOUDON Chantal, POUPON Julien, BÉGOC Marie-Hélène, BERVAS Viviane, COJEAN Michel, CORNILY Karine, CORRE Michel, CUNIN Marie-José, CYRILLE Yves, GODET Nathalie, GUILLOU Jacques, KERLAN Frédéric, LE GUEN Jean-René, LE GUILLOU-HÉNAFF Sylvie, LEBALLEUR Pierre, MAHÉ Marie-Line, MAILFERT Gilles, MASCLEF Evelyne, MERDY Marie-Thérèse, MORVAN Henri, OMNÈS Elisabeth, PHILIPPE Georges, PITON Jean-Jacques, PONT Annie, RIOU Michel, SERGENT André, TANGUY Anne, TRMAL Marie-France, CALVEZ Gilles, LE SAUX Jean-Luc, OLLIVIER Muriel

Secrétaire de séance

SOUDON Chantal

Excusés

ANDRÉ Robert (pouvoir à BÉGOC Marie-Hélène)
BONIZ Jean-Jacques (pouvoir à GUILLORÉ Alexandra)
CRENN Jean (pouvoir à MASCLEF Evelyne)
HERROU Monique (pouvoir à MAILFERT Gilles)
JÉZÉQUEL Marc (pouvoir à CORRE Michel)
LE GALL Jean-Noël (pouvoir à BESCOND Yvon)
MOULLEC Yvan (pouvoir à COJEAN Michel)
PAGE Marie-Renée (pouvoir à GODET Nathalie)
ROUBY Solenn (pouvoir à RIOU Michel)

Absents

CANN Joël

Conseil de Communauté du 12 février 2020
Délibération n°DCC2020_011

Objet	ZAE de Lézeon, Saint Eloi-Sant Alar à Plouédern - Alimentation en eau des poteaux de défense contre l'incendie : signature d'une convention avec le Syndicat des Eaux du Bas-Léon
Rapporteur	Jean-Bernard FLOCH
Service	Services techniques
Thème	Economie

Jean-Bernard FLOCH donne lecture du rapport suivant :

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le système de défense extérieure contre les incendies (DECI) à mettre en place dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activité économique de Sant Alar Saint Eloi à Plouédern doit permettre d'obtenir un débit de 180 m³/h pendant 2 h sous 1 bar de pression lors du fonctionnement simultané de 2 poteaux incendie.

Pour ce faire, et afin d'éviter la création d'une bâche de stockage, la Communauté a sollicité le Syndicat des Eaux du Bas-Léon pour la réalisation de piquages sur la canalisation d'interconnexion de sécurisation Ø 400 mm entre les usines de production de Kerlouron à Kernilis et de Pont Ar Bled à Plouédern appartenant au Syndicat et traversant l'emprise de l'opération.

Les responsabilités et obligations de chacune des parties (Syndicat des Eaux du Bas Léon (propriétaire du réseau), Communauté (aménageur) et Commune de Plouédern (en charge du service public de DECI) doivent être actées dans une convention.

Cette convention annule et remplace une précédente convention signée en 2003 mise en place pour la gestion et l'exploitation de 2 poteaux incendie situés dans la ZAE de Lézeon à Plouédern également raccordés sur cette canalisation d'interconnexion.

DÉLIBÉRATION :

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas,

Vu le projet de convention joint en annexe.

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 27 janvier 2020

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 14 janvier 2020

Le conseil de Communauté à l'unanimité

Article 1 : Approuve la convention d'alimentation en eau des poteaux incendie des ZAE de Lézeon et Saint Eloi/Sant Alar à partir de la canalisation d'interconnexion du Syndicat des Eaux du Bas Léon,

Article 2 : Autorise le président à signer la convention tripartite avec le Syndicat des Eaux du Bas Léon et la Commune de Plouédern.